

AGEVOLAZIONE FISCALE PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ATTRAVERSO SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - CD. SUPERBONUS 110%


DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

In conformità al Decreto del 6 agosto 2020 "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" pubblicato in Gazzetta Ufficiale rif. n.246 del 05-10-2020, Panasonic Marketing Europe GMBH dichiara che:

Le pompe di calore elettriche ad alta efficienza tipologia aria/aria, riportate nella tabella allegata alla presente certificazione e dotate di inverter, rientrano nei parametri indicati nell'Allegato F del suddetto Decreto.

Le prestazioni sono state misurate secondo la norma UNI EN 14511:2004

Milano, 30/04/2021



Andrea Cetrone
Country Manager

Panasonic Marketing Europe GMBH

Allegati:
Elenco dei modelli conformi al D.M.

PANASONIC COEFFICIENTI DI PRESTAZIONE (COP) INDICI DI EFFICIENZA ENERGETICA (EER)

VALORI MINIMI DEL COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE				
Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Valore riferimento COP	Valore riferimento EER	Valore riferimento COP con tolleranza 5%	Valore riferimento EER con tolleranza 5%
aria/aria	3,9	3,4	3,705	3,23

Combinazioni CU-2TZ41TBE (refrigerante R32)

UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNE (TIPO TZ)	COP	EER
CU-2TZ41TBE	16 + 16	4,27	4,21
CU-2TZ41TBE	16 + 20	4,44	4,19
CU-2TZ41TBE	16 + 25	4,44	4,14
CU-2TZ41TBE	16 + 35	4,44	4,14
CU-2TZ41TBE	20 + 20	4,49	4,08
CU-2TZ41TBE	20 + 25	4,49	4,14
CU-2TZ41TBE	20 + 35	4,49	4,14
CU-2TZ41TBE	25 + 25	4,49	4,14
CU-2TZ41TBE	25 + 35	4,49	4,14

Combinazioni CU-2TZ50TBE (refrigerante R32)

UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNE (TIPO TZ)	COP	EER
CU-2TZ50TBE	16 + 16	4,31	4,21
CU-2TZ50TBE	16 + 20	4,30	4,19
CU-2TZ50TBE	16 + 25	4,30	4,14
CU-2TZ50TBE	16 + 35	4,30	3,85
CU-2TZ50TBE	16 + 42	4,35	3,85
CU-2TZ50TBE	16 + 50	4,35	3,85
CU-2TZ50TBE	20 + 20	4,33	4,08
CU-2TZ50TBE	20 + 25	4,33	3,95
CU-2TZ50TBE	20 + 35	4,35	3,85
CU-2TZ50TBE	20 + 42	4,35	3,85
CU-2TZ50TBE	20 + 50	4,35	3,85
CU-2TZ50TBE	25 + 25	4,35	3,85
CU-2TZ50TBE	25 + 35	4,35	3,85
CU-2TZ50TBE	25 + 42	4,35	3,85
CU-2TZ50TBE	25 + 50	4,35	3,85
CU-2TZ50TBE	35 + 35	4,35	3,85
CU-2TZ50TBE	35 + 42	4,35	3,85

Combinazioni CU-3TZ52TBE (refrigerante R32)

UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNE (TIPO TZ)	COP	EER
CU-3TZ52TBE	16 + 16	3,88	5,08
CU-3TZ52TBE	16 + 20	3,82	4,68
CU-3TZ52TBE	16 + 25	3,76	4,46
CU-3TZ52TBE	16 + 35	3,72	3,78
CU-3TZ52TBE	16 + 42	3,80	3,74
CU-3TZ52TBE	16 + 50	4,15	4,30
CU-3TZ52TBE	20 + 20	3,74	4,49
CU-3TZ52TBE	20 + 35	3,80	3,74
CU-3TZ52TBE	20 + 42	3,82	3,82
CU-3TZ52TBE	20 + 50	4,15	4,30
CU-3TZ52TBE	25 + 35	3,80	3,74
CU-3TZ52TBE	25 + 42	3,82	3,82
CU-3TZ52TBE	25 + 50	4,15	4,30
CU-3TZ52TBE	35 + 35	3,84	3,94
CU-3TZ52TBE	35 + 42	3,84	3,94
CU-3TZ52TBE	35 + 50	4,20	4,44
CU-3TZ52TBE	42 + 42	3,93	3,94
CU-3TZ52TBE	42 + 50	4,22	4,44
CU-3TZ52TBE	16 + 16 + 16	4,24	4,75
CU-3TZ52TBE	16 + 16 + 20	4,28	4,52
CU-3TZ52TBE	16 + 16 + 25	4,28	4,52
CU-3TZ52TBE	16 + 16 + 35	4,33	4,52
CU-3TZ52TBE	16 + 16 + 42	4,33	4,52
CU-3TZ52TBE	16 + 16 + 50	4,66	4,86
CU-3TZ52TBE	16 + 20 + 20	4,30	4,52
CU-3TZ52TBE	16 + 20 + 25	4,30	4,52
CU-3TZ52TBE	16 + 20 + 35	4,33	4,52
CU-3TZ52TBE	16 + 20 + 42	4,36	4,52
CU-3TZ52TBE	16 + 20 + 50	4,69	4,86
CU-3TZ52TBE	16 + 25 + 25	4,30	4,52
CU-3TZ52TBE	16 + 25 + 35	4,33	4,52
CU-3TZ52TBE	16 + 25 + 42	4,36	4,52
CU-3TZ52TBE	16 + 25 + 50	4,69	4,86
CU-3TZ52TBE	16 + 35 + 35	4,39	4,68
CU-3TZ52TBE	16 + 35 + 42	4,42	4,68
CU-3TZ52TBE	20 + 20 + 20	4,29	4,51
CU-3TZ52TBE	20 + 20 + 25	4,30	4,52
CU-3TZ52TBE	20 + 20 + 35	4,36	4,68
CU-3TZ52TBE	20 + 20 + 42	4,39	4,68
CU-3TZ52TBE	20 + 20 + 50	4,69	4,86
CU-3TZ52TBE	20 + 25 + 25	4,3	4,52
CU-3TZ52TBE	20 + 25 + 35	4,36	4,68
CU-3TZ52TBE	20 + 25 + 42	4,39	4,68
CU-3TZ52TBE	20 + 25 + 50	4,69	4,86
CU-3TZ52TBE	20 + 35 + 35	4,42	4,68
CU-3TZ52TBE	25 + 25 + 25	4,29	4,51
CU-3TZ52TBE	25 + 25 + 35	4,36	4,68
CU-3TZ52TBE	25 + 25 + 42	4,39	4,68
CU-3TZ52TBE	25 + 35 + 35	4,42	4,68