

## **AGEVOLAZIONE FISCALE PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ATTRAVERSO SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - CD. SUPERBONUS 110%**

### DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

In conformità al Decreto del 6 agosto 2020 "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" pubblicato in Gazzetta Ufficiale rif. n.246 del 05-10-2020, Panasonic Marketing Europe GMBH dichiara che:

Le pompe di calore elettriche ad alta efficienza tipologia aria/aria, riportate nella tabella allegata alla presente certificazione e dotate di inverter, rientrano nei parametri indicati nell'Allegato F del suddetto Decreto.

Le prestazioni sono state misurate secondo la norma UNI EN 14511:2004

Milano, 30/04/2021



Andrea Cetrone  
Country Manager

Panasonic Marketing Europe GMBH

Allegati:  
Elenco dei modelli conformi al D.M.

## PANASONIC COEFFICIENTI DI PRESTAZIONE (COP) INDICI DI EFFICIENZA ENERGETICA (EER)

VALORI MINIMI DEL COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE				
Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Valore riferimento COP	Valore riferimento EER	Valore riferimento COP con tolleranza 5%	Valore riferimento EER con tolleranza 5%
aria/aria	3,9	3,4	3,705	3,23

### LINEA RESIDENZIALE MONOSPLIT INVERTER, REFRIGERANTE R32

UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	COP	EER
<b>PARETE HEATCHARGE</b>			
CU-VZ9SKE	CS-VZ9SKE	5,63	5,81
CU-VZ12SKE	CS-VZ12SKE	5,06	4,38
<b>PARETE ETHEREA</b>			
CU-Z20XKE	CS-XZ20XKEW	4,52	4,56
CU-Z25XKE	CS-XZ25XKEW	4,86	4,90
CU-Z35XKE	CS-XZ35XKEW	4,44	4,12
CU-Z50XKE	CS-XZ50XKEW	4,14	3,68
CU-Z20XKE	CS-Z20XKEW	4,52	4,56
CU-Z25XKE	CS-Z25XKEW	4,86	4,90
CU-Z35XKE	CS-Z35XKEW	4,44	4,12
CU-Z50XKE	CS-Z50XKEW	4,14	3,68

UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	COP	EER
<b>PARETE SERIE TZ</b>			
CU-TZ20WKE	CS-TZ20WKEW	4,15	4,08
CU-TZ25WKE	CS-TZ25WKEW	4,18	3,85
CU-TZ35WKE	CS-TZ35WKEW	4,04	3,57
CU-TZ42WKE	CS-TZ42WKEW	3,73	3,36
<b>PARETE SERIE FZ</b>			
CU-FZ25WKE	CS-FZ25WKE	4,04	3,68
<b>SERIE PROFESSIONALE DA PARETE</b>			
CU-Z25TKEA	CS-Z25TKEA	4,86	4,90
CU-Z35TKEA	CS-Z35TKEA	4,35	4,07
CU-Z42TKEA	CS-Z42TKEA	4,00	3,82
CU-Z50TKEA	CS-Z50TKEA	4,03	3,60
<b>CONSOLE A PAVIMENTO</b>			
CU-Z25UBEA	CS-Z25UFEAW	4,47	4,81
CU-Z35UBEA	CS-Z35UFEAW	3,98	4,07
CU-Z50UBEA	CS-Z50UFEAW	3,74	3,60
<b>CASSETTA A 4 VIE</b>			
CU-Z25UBEA	CS-Z25UB4EAW	4,05	4,55
<b>CANALIZZATA</b>			
CU-Z25UBEA	CS-Z25UD3EAW	4,00	4,31
CU-Z35UBEA	CS-Z35UD3EAW	3,82	3,85