



Protokół przeglądu okresowego klimatyzatora Panasonic

ADRES INSTALACJI:

DANE AKREDYTOWANEJ FIRMY INSTALACYJNEJ:

NAZWA I ADRES	IMIĘ I NAZWISKO SERWISANTA	TELEFON

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ (jeden zestaw):

MODELE URZĄDZEŃ:	NUMER SERYJNY:

Długość instalacji freonowej (m)	
Różnica poziomów skraplacz-parownik (m)	
Pomiar napięcia zasilającego (V)	

TEST zabezpieczenia różnicowo-prądowego	
Pomieszczenie klimatyzowane (m ²)	
Numer certyfikatu serwisanta F-GAZ	

Lista wymaganych czynności wykonanych w czasie przeglądu okresowego:

Czyszczenie filtra siatkowego powietrza _____ TAK / NIE	Dokręcenie połączeń elektrycznych w jednostkach wew. oraz zew.(zaciski) ____ TAK / NIE
Umycie wymiennika ciepła w jednostce zewnętrznej _____ TAK / NIE	Sprawdzenie drożności odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych ____ TAK / NIE
Sprawdzenie szczelności instalacji (połączeń kielichowych) ____ TAK / NIE	Sprawdzenie poprawności działania pompek skroplin (jeżeli są zamontowane) TAK / NIE
	Kontrola stanu izolacji termicznej rurociągów _____ TAK / NIE

Pomiar ΔT powietrza w czasie pracy jednostki wewnętrznej:

Uruchomienie trybu testowego w chłodzeniu/grzaniu (bieg MAKS wentylatora):

-> dla chłodzenia wcisnąć przycisk TEST 5sec : $\Delta T > 8^{\circ}\text{C}$ _____ TAK / NIE-> dla grzania wcisnąć przycisk TEST 8sec $\Delta T > 14^{\circ}\text{C}$ _____ TAK / NIE

Lista dodatkowych czynności wykonanych w czasie przeglądu okresowego:

Odgrzybianie i dezynfekcja wymiennika w jednostce wewnętrznej _____ TAK / NIE
Umycie wymiennika w jednostce wewnętrznej _____ TAK / NIE
Sprawdzenie stanu podkładek wibroizolacyjnych w jednostce zewnętrznej ____ TAK / NIE

UWAGI:

Podpis osoby wykonującej przegląd:

DATA PRZEGLĄDU:

Podpis użytkownika: